

Marseille, le 11 juin 2018

PLV : 01300178121

page : 1

Destinataire(s) :	MADAME, CAROLINE CHINH - SUEZ EAU FRANCE
Destinataire(s) :	MADAME LE DIRECTEUR, SYLVETTE LEANDRI - AMP-PAYS D'AIX
Destinataire(s) :	Monsieur le Directeur - REGIE DES EAUX DE VENELLES
Destinataire(s) :	MONSIEUR LE MAIRE, - MAIRIE DE VENELLES

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : **CONTROLE SANITAIRE**

### **A.E.P. VENELLES**

Prélèvement et mesures de terrain du **30/05/2018** à 08h37 pour l'ARS et par **HAMMICHE**  
Installation : 005926 **UDI PARC DES SPORTS (UDI)**  
Point de surveillance : 0000005383 **CENTRE AQUATIQUE PARC DES SPORTS - VENELLES ( ROBINET WC )**  
Motif de prélèvement : CS type d'eau: **EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**  
Numéro de prélèvement : **01300178121**  
Code Sise analyse : 00179455 Référence laboratoire : **LSE1805-21035** Type d'analyse : **D1**

### **Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 01300178121 )**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le Directeur Général de l'ARS  
et par délégation  
La Responsable du Département Réglementation  
Sécurité et Santé environnementale  
des Bouches du Rhône

Cécile MORCIANO



**Mesures de terrain**

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Température de l'eau	18,8	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
pH	7,9	unité pH			6,5	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlore libre	0,29	mg/LCl <sub>2</sub>				
Chlore total	0,34	mg/LCl <sub>2</sub>				

**Analyse laboratoire**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,15	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
pH	8,10	unité pH			6,5	9,00
FER ET MANGANESE	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Fer total	10	µg/l				200,00
MINERALISATION	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Conductivité à 25°C	406	µS/cm			200	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		